

Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

- наличие утечки газа или срабатывания системы контроля загазованности помещений;
- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- отклонение величины давления газа от предусмотренных значений;
- приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации;
- несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;
- повреждение ВДГО или ВКГО;
- чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;
- протекание через ВДГО или ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнивательных токов.

Действия при обнаружении утечки газа

1. Немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
2. Перекрыть запорную арматуру (краны);
3. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
4. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы, не зажигать огонь, не курить;
5. Принять меры по удалению людей из загазованной среды;
6. Оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в соседних помещениях;
7. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место;
8. Из безопасного места сообщить о наличии утечки газа по телефону.

НОМЕР ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

112


**НОМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
СЛУЖБЫ ГАЗА**

04


**Главное управление
«Государственная
жилищная инспекция
Челябинской области»**

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ
КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВЫХ НУЖД**



Утверждена приказом
Министерства строительства и ЖКХ РФ
от 5 декабря 2017 г.
№ 1614/пр



**У каждого владельца
внутриквартирного
газового оборудования
обязательно
должен быть
заключён договор
на обслуживание со
специализированной
организацией!**

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

- Следить за исправностью работы бытового газопользующего оборудования.
- Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.
- Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.
- Размещать мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы на безопасном расстоянии от бытового газопользующего оборудования.

• Содержать бытовое газопользующее оборудование в чистоте.

• Обеспечивать приток воздуха в помещение, где установлено газопользующее оборудование.

• Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового оборудования.

• Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

• Перед розжигом горелок бытового газопользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 минут.

• После окончания пользования газом закрыть краны.

• Обеспечивать, в течение установленных сроков, хранение всей специализированной документации, связанной с использованием газовым оборудованием.

• Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВКГО.

• В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО или ВКГО, работникам экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий.

• В случае предстоящего отсутствия более 24 часов в помещении закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газопользующему оборудованию, в случае предстоящего отсутствия более 48 часов также закрывать краны отопительного бытового газопользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу.

• Обеспечивать доступ представителей специализированной организации к ВДГО или ВКГО в целях: проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, приостановления подачи газа, замене, техническому диагностированию.